



210021020170

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产 品 型 号 名 称: JF-B312-B 型消火栓按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2021202723


共 13 页 第 1 页

产品名称	消火栓按钮	型 号	JF-B312-B		
认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2021 年 10 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2021 年 10 月 21 日		
样品数量	19 个	检验日期	自 2021 年 10 月 21 日 至 2021 年 12 月 21 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 12 月 30 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。				

批准:



审核:



编制:

何佳阳

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723

共 13 页 第 2 页

认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传 真	0816-4683297
产 品 照 片			
 四川久远智能消防设备有限责任公司 产品名称：消火栓按钮 产品型号：JF-B312-B			

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723

共 13 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消火栓按钮
- 2) 型号: JF-B312-B
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: DC24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 90mm×86mm×38mm;
- 2) 外壳材质: 塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 从正常监视状态进入启动状态通过“使启动零件移位”完成;
- 5) 启动零件为可重复使用型, 启动状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 6) 具有一个启动确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 启动状态时红色常亮; 具有一个回答确认灯, 正常监视状态时不点亮, 回答状态时绿色常亮;
- 7) 与以下产品配接工作:

四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JB-TG-JF999 型、JB-TB-JF999 型、JB-TT-JF999 型、JB-QB-JF999XL 型、JB-TB-JF999-H 型、JB-TG-JF999-H 型、JB-TT-JF999-H 型、JB-TG-JF999-B 型、JB-TT-JF999-B 型、JB-TG-JF999-D 型、JB-TT-JF999-D 型消防联动控制器。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723

共 13 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: PG707110D17

生产者: 东莞市凯华电子有限公司

型号: KFC-A06-23-02-210

生产者: 温州市圣帕电子科技有限公司

2) 启动零件

生产者: 浙江柏大塑业有限公司

生产者: 昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: SW6016

生产者: 格睿通智能科技 (深圳) 有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JF-B312-B

No：Dz2021202723
共 13 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	触点生产者为东莞市凯华电子有限公司；启动零件生产者为浙江柏大塑业有限公司。
2	动作性能试验	5.12.1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JF999 型消防联动控制器
3	测试手段检查	5.12.2	-	-	/
4	电源参数波动试验	5.12.3	满足标准要求。	合 格	/
5	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5.17	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	5.18	满足标准要求。	合 格	/
8	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.19	满足标准要求。	合 格	/
9	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	满足标准要求。	合 格	/
10	低温（运行）试验	5.23	满足标准要求。	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	5.26	满足标准要求。	合 格	/
13	冲击（运行）试验	5.29	满足标准要求。	合 格	/
14	雨淋试验	5.30	满足标准要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JF-B312-B

No：Dz2021202723
共 13 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
15	高温（运行）试验	5.31	满足标准要求。	合 格	/
16	交变湿热（运行） 试验	5.32	满足标准要求。	合 格	/
17	SO ₂ 腐蚀（耐久） 试验	5.33	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JF-B312-B

No：Dz2021202723
共 13 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JF999 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JF999 型消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-QB-JF999XL 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TB-JF999-H 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JF999-H 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JF999-H 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JF999-B 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JF999-B 型 消防联动控制器
			满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JF999-D 型 消防联动控制器
满足标准要求。	合 格	配接 JB-TT-JF999-D 型 消防联动控制器			
以下空白。					

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No：Dz2021202723

产品型号：JF-B312-B

共 13 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5. 1. 5	满足标准要求。	合 格	触点生产者为温州市圣帕电子科技有限公司；启动零件生产者为昆山市杰伦特模具塑胶有限公司。
2	动作性能试验	5. 12. 1	满足标准要求。	合 格	配接 JB-TG-JF999 型消防联动控制器
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	5. 16	满足标准要求。	合 格	/
4	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5. 17	满足标准要求。	合 格	/
5	静电放电抗扰度试验	5. 18	满足标准要求。	合 格	/
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5. 19	满足标准要求。	合 格	/
7	浪涌（冲击）抗扰度试验	5. 20	满足标准要求。	合 格	/
8	低温（运行）试验	5. 23	满足标准要求。	合 格	/
9	振动（正弦）（运行）试验	5. 26	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	5. 29	满足标准要求。	合 格	/
11	高温（运行）试验	5. 31	满足标准要求。	合 格	/
12	交变湿热（运行）试验	5. 32	满足标准要求。	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723

共 13 页 第 9 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3) 受试设备连接图



4) 试验布置示意图



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723


共 13 页 第 10 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：电磁屏蔽室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ 801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723


共 13 页 第 11 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723


共 13 页 第 12 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

- 3) 受试设备连接图：



- 4) 试验布置示意图：



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2021202723


共 13 页 第 13 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合 格
耦合去耦网络	CDN 117	合 格

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图

