



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：四川久远智能消防设备有限责任公司

产品型号名称：JT-JF-D361 型家用可燃气体探测器

检验类别：型式试验



国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556

共 10 页 第 1 页

产品名称	家用可燃气体探测器	型 号	JT-JF-D361
认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	型式试验
生产者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2021 年 5 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 6 月 22 日
样品数量	12 只	检验日期	自 2021 年 6 月 23 日 至 2021 年 8 月 2 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第 2 部分：家用可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14: 2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第 2 部分：家用可燃气体探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2021 年 8 月 11 日 </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		


批准:



审核:



编制:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556

共 10 页 第 2 页

认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传真	/

产品照片



四川久远智能消防设备有限责任公司
产品名称: 家用可燃气体探测器
产品型号: JT-JF-D361

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556

共 10 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 家用可燃气体探测器
- 2) 型号: JT-JF-D361
- 3) 执行标准号: GB 15322.2-2019
- 4) 生产者: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 供电方式: AC220V
- 8) 试验气体种类: 甲烷
- 9) 量程: 0~100%LEL
- 10) 报警设定值: 10%LEL
- 11) 防爆标志: 无
- 12) 警告用语: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外壳材质: 塑料;
- 2) 输出接点数量: 1 组。

三、产品关键件描述:

传感器

型号: JC1401

生产者: 四川久远智能消防设备有限责任公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2021201556

产品型号：JT-JF-D361

共 10 页 第 4 页

序号	检验项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	外观检查	4.1.3	满足标准要求。	合格	/
2	基本性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	/
3	报警动作值 试验	4.3	试验气体：甲烷 报警设定值：10%LEL 报警动作值（%LEL） 1# 12.4 2# 12.2 3# 11.0 4# 12.2 5# 11.4 6# 12.8 7# 10.2 8# 10.0 9# 10.2 10# 11.0 11# 10.2 12# 9.4	合格	/
4	量程指示偏 差试验	4.4	—	—	/
5	响应时间试 验	4.5	响应时间（s）： 3# 15.2 4# 16.0	合格	/
6	方位试验	4.6	1#报警动作值（%LEL） 11.8 12.2 12.6 12.4 11.6 11.4 12.0 12.4	合格	/
7	报警重复性 试验	4.7	2#报警动作值（%LEL） 11.8 12.4 12.2 12.0 11.6 12.2	合格	/
8	预热期间报 警试验	4.8	4#报警时间：3min39s	合格	/
9	防爆性能试 验	4.9	满足标准要求。	合格	/
10	电压波动试 验	4.10	3#报警动作值（%LEL）： 11.2(-15%) 10.4(+15%)	合格	/
11	电池容量试 验	4.11	—	—	/
12	绝缘电阻试 验	4.12	11#电源插头与外壳之间的绝缘电阻 值：大于 1000M Ω 。	合格	/
13	电气强度试 验	4.13	11#功能正常。	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2021201556

产品型号：JT-JF-D361

共 10 页 第 5 页

序号	检验项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验结果	结论	备注
14	静电放电抗扰度试验	4.14	9#报警动作值 (%LEL) : 9.8	合格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.15	10#报警动作值 (%LEL) : 11.0	合格	/
16	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.16	9#报警动作值 (%LEL) : 10.4	合格	/
17	浪涌(冲击)抗扰度试验	4.17	9#报警动作值 (%LEL) : 10.2	合格	/
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.18	10#报警动作值 (%LEL) : 11.4	合格	/
19	高温(运行)试验	4.19	1#报警动作值 (%LEL) : 5.2	合格	/
20	低温(运行)试验	4.20	2#报警动作值 (%LEL) : 12.6	合格	/
21	恒定湿热(运行)试验	4.21	3#报警动作值 (%LEL) : 13.4	合格	/
22	振动(正弦)(运行)试验	4.22	11#报警动作值 (%LEL) : 13.0	合格	/
23	振动(正弦)(耐久)试验	4.23	11#报警动作值 (%LEL) : 12.6	合格	/
24	跌落试验	4.24	11#报警动作值 (%LEL) : 13.8	合格	/
25	抗气体干扰性能试验	4.25	11#报警动作值 (%LEL) : (干扰气体 乙酸蒸气 乙醇蒸气) 12.6 13.4	合格	/
26	抗中毒性能试验	4.26	7#报警动作值 (%LEL) : 10.8	合格	/
27	低浓度运行试验	4.27	12#报警动作值 (%LEL) : 9.6	合格	/
28	长期稳定性试验	4.28	报警动作值 (%LEL) : 5# 14.8 6# 14.4	合格	/
29	一氧化碳低浓度响应性能试验	4.29	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556

共 10 页 第 6 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室

2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 试验布置示意图:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556

共 10 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室

2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 试验布置示意图:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556


共 10 页 第 8 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
脉冲群耦合去耦网络	CDN 3063	合格

- 3) 试验布置示意图:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021201556


共 10 页 第 9 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌电源线耦合去耦网络	CDN 3063	合格

- 3) 试验布置示意图：



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2021201556

共 10 页 第 10 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室

2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 试验布置示意图:

